



TAVOLA 18 - Punto 5.4 - Accostamento mezzi di soccorso. Per le strutture ricettive ubicate ad altezza superiore a 12 m deve esser assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata, al fine di raggiungere tramite percorsi interni di piano i vari locali