



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1423/4122/1 sott. 3

Roma, **19 OTT. 2004**

PRV

-Alla Direzione Interregionale VV.F.
per il Veneto e Trentino Alto Adige
35139 - PADOVA
(Rif. nota prot. n° 10358 del 1°/9/2004)

OGGETTO: Attività ricettive turistico-alberghiere. - Decreto 6 ottobre 2003, Allegato B tit.
I p.to 2. - Quesito. -

Con riferimento alla corretta interpretazione del punto 2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrato dal D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce quanto segue.

Agli aumenti di volume eseguiti presso strutture ricettive esistenti, comportanti o meno un incremento di capacità ricettiva, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, del D.M. 9 aprile 1994, per le attività di nuova costruzione.

Qualora invece le strutture ricettive esistenti siano interessate da ampliamenti che, pur non comportando la realizzazione di nuovi volumi edilizi, determinano un aumento della capacità ricettiva (ad esempio destinando a camere per ospiti locali in precedenza adibiti ad altre funzioni), occorre fare riferimento alla disposizione integrativa del citato punto 2 introdotta dall'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003.

DIREZIONE INTERREGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER IL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE		
Prot. n° <i>13.660</i>		
27 OTT. 2004		
<input type="checkbox"/> CIO	<input type="checkbox"/> ANT	<input type="checkbox"/> MAC
<input type="checkbox"/> RAD	<input type="checkbox"/> SED	<input type="checkbox"/> TEL
<input type="checkbox"/> PRE	<input type="checkbox"/> FOR	
Categoria	Classe	Fascicolo

IL DIRETTORE CENTRALE
(Barzi)

PRV

Per mettere a conoscenza