

ISPIRATORIO INTERREGIONALE
VIGILI DEL FUOCO
Mod. 8 PC
PER IL VENTRO E TRONCO ALLIADINO

Protocollo generale n. 10419

25 SET. 2000

Steno

MILE

Categoria Industriale

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n° P~~1020~~/ 4122/1 sott. 3

Roma, 19 SET. 2000



-All'Ispezzatorio Interregionale VV.F. per il Veneto
e Trentino Alto Adige
35139 - PADOVA
(Rif. nota n° 8816 del 5.10.1999)


-Al Comando Provinciale VV.F.
30100 - VENEZIA
(Rif. nota n° 7055 del 20.8.1999)

OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 - Definizione del numero dei piani fuori terra -
Quesito.-

Facendo seguito alla nota prot. n° P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che le definizioni di piano interrato previste in altre normative di prevenzione incendi (D.M. 1 febbraio 1986, D.M. 12 aprile 1996) non possano essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere.

L'ISPETTORE GENERALE CARO
(d'Errico)



4 C/mm

from