

MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Ing. PAOLO MAURIZI
Comandante Provinciale VVF di Vicenza

MISURE DI
SICUREZZA
ANTINCENDI

```
graph TD; A[MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDI] --- B[MISURE DI PREVENZIONE INCENDI]; A --- C[MISURE DI PROTEZIONE INCENDI]; A --- D[MISURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI];
```

MISURE DI
PREVENZIONE INCENDI

MISURE DI
PROTEZIONE INCENDI

MISURE DI
GESTIONE DELLA
SICUREZZA ANTINCENDI

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE
COMBUSTIBILE – COMBURENTE

CONTROLLO DELLE SORGENTI DI IGNIZIONE

MISURE DI PROTEZIONE INCENDI

a) MISURE PASSIVE

Distanze di sicurezza

Resistenza al fuoco delle strutture

Compartimentazione antincendio

Reazione al fuoco dei materiali

Sistemi di esodo delle persone

Ventilazione locali

MISURE DI PROTEZIONE INCENDI

b) MISURE ATTIVE

Impianti di segnalazione/rivelazione incendi

Sistemi di estinzione incendi

Impianti di evacuazione fumo e calore

Impianti di illuminazione di sicurezza

Segnaletica di sicurezza

MISURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI

a) D' ESERCIZIO

MISURE PRECAUZIONALI

(limitazioni, divieti)

CONTROLLI E MANUTENZIONE PERIODICA

(registro dei controlli)

MISURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI

b) D' EMERGENZA

PIANO DI EMERGENZA INTERNO

SQUADRA DI EMERGENZA

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO