

**SCHEMA CRONOLOGICO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI
DI PREVENZIONE INCENDI INERENTI GLI UFFICI**

ATTO	TITOLO	G.U.	CONTENUTO
D.M. 22/02/2006	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici	n. 51 del 2/03/06	<p>La regola tecnica si applica agli uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti da realizzare in edifici e/o locali di nuova costruzione; sono assimilati a questi ultimi gli uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da realizzare in edifici e/o locali già esistenti ma adibiti in precedenza altra destinazione d'uso; - esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile 2006) e già adibiti ad uffici qualora siano oggetto di modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. <p>Sono invece esclusi dal campo di applicazione gli uffici in cui sono presenti contemporaneamente non più di 25 persone e quelli annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali i quali devono comunque osservare la vigente legislazione inerente la sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998).</p> <p>E' previsto l'adeguamento entro cinque anni alle disposizioni contenute nel titolo III del DM solo nel caso di uffici compresi nel punto 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (ossia con oltre 500 addetti) in possesso del nulla osta provvisorio ovvero privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa ai fini antincendio, escludendo quindi dall'obbligo di adeguamento gli uffici esistenti provvisti di certificato di prevenzione incendi oppure per i quali sia già stato approvato un progetto dal competente Comando provinciale VV.F..</p> <p>La classificazione degli uffici, a cui è legata la previsione di idonee misure di protezione attiva e passiva, è basata sul numero complessivo di persone presenti.</p> <p>Il titolo II è riferito agli uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze, il Titolo III disciplina gli uffici di nuova costruzione fino a 500 presenze ed infine il Titolo IV i applica agli uffici esistenti soggetti ai controlli dei VVF.</p>
Lettera-Circolare P4122 sott. 66/A del 19/06/06	D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". Chiarimenti ed indirizzi applicativi.	-	<p>Fornisce chiarimenti ed indirizzi applicativi sull'attuazione del D.M. 22/02/2006 con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 1 - oggetto e campo di applicazione; - art. 2 - deroga per uffici non soggetti al CPI; - punto 2 - classificazione; - punto 4 - separazioni e comunicazioni; - punto 6.9 - impianti di sollevamento; - punto 8.3 - archivi e depositi; - punto 15 - uffici di tipo 1 (da 26 a 100 presenze).
Lettera-Circolare P4122 sott. 66/A dell' 8/05/07	D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". Chiarimenti.	-	<p>Fornisce chiarimenti all'art. 1 del decreto - oggetto e campo di applicazione - nel caso di interventi parziali su uffici esistenti, nonché ai seguenti punti dell'allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.1 comma 3, - ubicazione; - 5.2 - reazione al fuoco; - 8.3 - archivi e depositi.