

Dotazioni minime - LIVELLO PRESTAZIONALE I

AMBIENTI																
	Camera Letto, Soggiorno etc.			Cucina	Angolo Cottura	Ingresso	Locale Bagno	Locale WC	Lavanderia	Corridoio		Balcone	Ripostiglio	Cantina Soffitta	Box Auto	Giardino
Superficie	8m ² <A≤12 m ²	12m ² <A≤20 m ²	A>20 m ²							≤ 5m	> 5m	A ≥ 10 m ²	A ≥ 1 m ²			A ≥ 10 m ²
Punti Prese	4	5	6	5 + 2*	2+1*	1	2	1	3	1	2	1		1	1	1
Punti Luce	1	1	2	1		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Radio/TV	1			1												
Telefono – Dati	1			1		1										

* I punti presa aggiuntivi si riferiscono a quelli in corrispondenza del piano di lavoro.

Il numero minimo di circuiti, in funzione della superficie calpestabile dell'appartamento, deve essere pari a:

- 2 per superfici fino a 50 m²;
- 3 per superfici fino a 75 m²;
- 4 per superfici fino a 125 m²;
- 5 per superfici oltre 125 m².

Il numero di dispositivi per l'illuminazione di sicurezza pari a:

- 1 per superfici fino a 100 m²;
- 2 per superfici oltre 100 m².

Per l'impianto deve essere previsto un SPD all'arrivo linea secondo le Norme CEI 81-10 e CEI 64-8 Sezione 534 per rischio 1.

La dotazione minima di impianti ausiliari per Livello I prevede la presenza di Campanello e citofono o videocitofono.

Dotazioni minime - LIVELLO PRESTAZIONALE II

AMBIENTI																
Superficie	Camera Letto, Soggiorno etc.			Locale Cucina	Angolo Cottura	Ingresso	Locale da Bagno	Locale WC	Lavanderia	Corridoio		Balcone	Ripostiglio	Cantina - Soffitta	Box Auto	Giardino
	8m ² <A≤12 m ²	12m ² <A≤20 m ²	A>20 m ²							≤ 5m	> 5m					
Punti Prese	5	7	8	6 + 2*	2+1*	1	2	1	4	1	2	1		1	1	1
Punti Luce	2	2	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Radio/TV	1			1												
Telefono – Dati	1			1		1										

* I punti presa aggiuntivi si riferiscono a quelli in corrispondenza del piano di lavoro.

Il numero minimo di circuiti in base alla superficie calpestabile dell'appartamento deve essere pari a:

- 3 per superfici fino a 50 m²;
- 3 per superfici fino a 75 m²;
- 5 per superfici fino a 125 m²;
- 6 per superfici oltre 125 m²

Il numero di dispositivi per l'illuminazione di sicurezza pari a:

- 2 per superfici fino a 100 m²;
- 3 per superfici oltre 100 m².

Per l'impianto deve essere previsto un SPD all'arrivo linea secondo le Norme CEI 81-10 e CEI 64-8 Sezione 534 per rischio 1.

La dotazione minima di impianti ausiliari per Livello II prevede oltre alla presenza di Campanello e videocitofono, anche impianti antintrusione e controllo carichi.

Dotazioni minime - LIVELLO PRESTAZIONALE III

Superficie	Camera Letto, Soggiorno etc.			Locale Cucina	Angolo Cottura	Ingresso	Locale da Bagno	Locale WC	Lavanderia	Corridoio		Balcone	Ripostiglio	Cantina - Soffitta	Box Auto	Giardino
	8m ² <A≤12 m ²	12m ² <A≤20 m ²	A>20 m ²							≤ 5m	> 5m					
Punti Prese	5	8	10	7 + 3*	3+2*	1	2	1	4	1	2	1		1	1	1
Punti Luce	3	3	4	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Radio/TV	1			1												
Telefono – Dati	1			1		1										

* I punti presa aggiuntivi si riferiscono a quelli in corrispondenza del piano di lavoro.

Il numero minimo di circuiti in base alla superficie calpestabile dell'appartamento deve essere pari a:

- 3 per superfici fino a 50 m²;
- 4 per superfici fino a 75 m²;
- 5 per superfici fino a 125 m²;
- 7 per superfici oltre 125 m²

Il numero di dispositivi per l'illuminazione di sicurezza pari a:

- 2 per superfici fino a 100 m²;
- 3 per superfici oltre 100 m².

Per l'impianto deve essere previsto un SPD all'arrivo linea secondo le Norme CEI 81-10 e CEI 64-8 Sezione 534 per rischio 1 e 2.

La dotazione minima di impianti ausiliari per Livello II prevede oltre alla presenza di Campanello e videocitofono, impianti antintrusione e controllo carichi, anche interazione demotica.